



**Žiadosť o pripojenie do distribučnej siete  
/ kategória MIMODOMÁCNOSŤ/  
(Bytový dom, nebytová budova, nehnuteľnosť na podnikanie (odber plynu do 60 tis. m<sup>3</sup>/rok.) -  
Právnická osoba)**

IČO: 35910739, Zápis v Obchodnom registri:  
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B

Miesto dodávky (POD)

SPP - distribúcia, a.s.  
Mlynské nivy 44/b  
825 11 Bratislava

Evidenčné číslo Zmluvy o  
pripojení k distribučnej sieti

### 1. Typ žiadosti a špecifikácia žiadateľa

Typ žiadosti

Špecifikácia žiadateľa

Odborné miesto v kategórii

Žiadosť o pripojenie do distribučnej  
siete

Právnická osoba

Bytový dom, nebytová budova,  
nehnuteľnosť na podnikanie (odber  
plynu do 60 tis. m<sup>3</sup>/rok.)

### 2. Predkladateľ žiadosti

Vlastník

### 3. Identifikačné a kontaktné údaje žiadateľa

Obchodné meno

Číslo účtu

Zápis v registri

Názov registra

Vložka číslo alebo číslo zápisu

IČO

DIČ

Osoba oprávnená konať za žiadateľa

Obec Ľubotín

0/0

Iný register

Štatistický úrad SR

84110-VVS

00330035

2020698680

Ing. Jozef Havrila, starosta obce

### Sídlo

Mesto

PSČ

Ulica

Číslo domu

Ľubotín

06541

Na rovni

302/12

### Korešpondenčná adresa

Totožná s adresou sídla

### Kontakt

Telefonický kontakt

Email

0907/915110

petrilak@nexta.sk

#### 4. Charakteristika budúceho odberného miesta

Typ budovy

Polyfunkčný objekt

Obstavaný priestor budovy

993 m<sup>3</sup>

#### Identifikačné údaje budúceho odberného miesta

Číslo parcely

348/5

Mesto

Lubotín

Katastrálne územie

Lubotín

Ulica

Lubotín

Číslo domu

21

#### Požadovaný odber zemného plynu:

Rok	Ročný odber (vyplniť na 3 des. miesta)	Odber v letnom období (vyplniť na 3 des. miesta)	Odber v zimnom období (vyplniť na 3 des. miesta)	Max. hodinový odber v letnom období (vyplniť na maximálne 2 des. miesta)	Max. hodinový odber v zimnom období (vyplniť na maximálne 2 des. miesta)	Min. hodinový odber v letnom období (vyplniť na maximálne 2 des. miesta)	Min. hodinový odber v zimnom období (vyplniť na maximálne 2 des. miesta)
	tis. m <sup>3</sup> / rok	tis. m <sup>3</sup> / rok	tis. m <sup>3</sup> / rok	m <sup>3</sup> / hod	m <sup>3</sup> / hod	m <sup>3</sup> / hod	m <sup>3</sup> / hod
2016	1,000	0,000	1,000	0,00	2,75	0,00	0,65
2017	2,500	0,300	2,200	2,75	2,75	0,65	0,65
2018	2,500	0,300	2,200	2,75	2,75	0,65	0,65

#### 5. Technická špecifikácia budúceho odberného miesta

##### Plynové spotrebiče:

Poradové číslo spotrebičov	Počet rovnakých druhov (typov) spotrebičov	Názov plynového spotrebiča, výkon v kW	Max. hodinový odber za 1 spotrebič (tzv. štítkový) (vyplniť na maximálne 2 des. miesta)	Max. hodinový odber za všetky spotrebiče	Max. hodinový odber podľa súčinnosti využitia spotrebičov (vyplniť na maximálne 2 des. miesta)	Ročný odber vypočítaný z maximálneho odberu podľa súčinnosti využitia spotrebičov (vyplniť na 3 des. miesta)	Prevádzkový pretlak pre spotrebiče	Termín uvedenia spotrebičov do prevádzky
	(ks)		(m <sup>3</sup> /hod / ks)	(m <sup>3</sup> /hod)	(m <sup>3</sup> /hod)	(tis.m <sup>3</sup> /rok)	(kPa)	(mesiac / rok)
1	1	Plyn kotol Buderus GB 072-14	2,75	2.75	2,75	2,500	2	10/2016
				2.75	2.75	2.500		

#### Spracovateľ žiadosti

Meno a priezvisko spracovateľa žiadosti

Štefan Petrilák

Telefonický kontakt na spracovateľa žiadosti

0907/915110

## 6. Prílohy

00024C090616abfg\_KM.pdf

00024C090616abfg\_VL.pdf

00024C090616abfg\_PO.pdf

00024C090616abfg\_Odber.pdf

**Žiadateľ odoslaním tejto žiadosti potvrdzuje:**

- a) pravdivosť vyššie uvedených údajov a údajov uvedených v prílohách
- b) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti v informačných systémoch SPP - distribúcia, a.s., v rozsahu potrebnom na výkon činností podľa udeleného povolenia na podnikanie v energetike, ako aj na ich poskytnutie dodávateľovi plynu určenému žiadateľom na spracovanie na rovnaké účely a v rozsahu potrebnom na výkon činností dodávateľa plynu podľa udeleného povolenia na podnikanie v energetike.



## Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete

kategória - MIMO DOMÁCNOSŤ - (odber plynu do 60 tis. m<sup>3</sup>/rok)

**SKSPDIS010510009494**
*Miesto dodávky (POD)*
**8000470616**
*Evidenčné číslo*
**Žiadateľ o pripojenie:**

Obchodné meno: **Obec Ľubotín**  
 Sídlo: Na rovni 302/12, 06541 Ľubotín  
 IČO: 330035  
 Tel.kontakt: 0907/915110

**Prevádzkovateľ distribučnej siete:**

**SPP – distribúcia, a.s.**  
 Mlynské nivy 44/b  
 825 11 Bratislava  
 IČO: 35910739, Zápis v Obchodnom registri:  
 Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B

**Odborné miesto:**
**Ľubotín; 21**
*Ulica*
**348/5**
*Parcelné číslo*
**Ľubotín**
*Obec / Mesto*
**Ľubotín**
*Katastrálne územie*

Pripojenie odberného plynového zariadenia (OPZ) žiadateľa k distribučnej sieti prevádzkovej spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s. sa zrealizuje za podmienok uvedených v tomto Vyjadrení k žiadosti o pripojenie OPZ budúceho odberateľa plynu mimo domácnosti k distribučnej sieti.

Toto Vyjadrenie **nie je možné použiť** pre účely konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prípadne iného osobitného predpisu, a podobne ho nie je možné použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby.

Pre vyššie uvedené účely je potrebné požiadať SPP-D o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii stavby.

**1. Technické parametre pripojenia**

**Typ pripojenia:** VÝSTAVBA PRIPOJOVACIEHO PLYNOVODU, OSADENIE REGULAČNEJ ZOSTAVY A MERADLA ZEMNÉHO PLYNU

**Určené meradlo zemného plynu:** BK 4T G4 – rozstup hrdiel 250 ± 0,5

**Pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti a miesto pripojenia:**

Odborné plynové zariadenie (OPZ) žiadateľa o pripojenie bude pripojené k STL pripojovaciemu plynovodu (PP), ktoré bude spĺňať parametre určené v týchto technických podmienkach pripojenia.

**Pripojovací plynovod (PP):**

PP ZRIAĐUJE ŽIADATEĽ O PRIPOJENIE (okrem určeného meradla plynu), a bude spĺňať tieto kritériá:

**PP bude vybudovaný z polyetylénového materiálu D 25.**

**PP bude pripojený k existujúcej distribučnej sieti - STL plynovodu D 90 z polyetylénového materiálu, ID úsek iGIS – 2786885, s prevádzkovým pretlakom plynu max. PN 295 kPa, ktorý sa nachádza na ulici pred parcelou žiadateľa (č. parcely 348/1).**

Vzdialenosť hlavného uzáveru plynu (HUP) od navrhovaného miesta pripojenia na existujúcu distribučnú sieť (D 90) bude cca 5 m, podľa podmienok v teréne. Ukončenie nadzemnej časti PP bude situované v meracej a regulačnej zostave umiestnenej štandardne na hranici pozemku a mechanicky chránené ochranným potrubím.

**Meracia a regulačná zostava (MaRZ):**

MaRZ ZRIAĐUJE ŽIADATEĽ O PRIPOJENIE (okrem určeného meradla zemného plynu), a bude spĺňať tieto kritériá:

Pozostáva zo skrinky, hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu a ostatných montážnych komponentov.

Umiestnenie: v oplotení parc. č. 348/1 tak, aby skrinka bola otvárateľná a prístupná z verejného priestranstva.

Výška osadenia MaRZ v oplotení alebo v murive bude minimálne 1m nad úrovňou terénu.

Priestor skrinky musí umožniť bezpečnú montáž a demontáž regulátora tlaku plynu, určeného meradla zemného plynu a celého príslušenstva bežným náradím.

**Hlavný uzáver plynu (HUP):**

HUP ZRIAĐUJE ŽIADATEĽ O PRIPOJENIE, HUP bude spĺňať tieto kritériá:

Hup určujeme guľový uzáver pred regulátorom tlaku plynu/pred meradlom (v smere prúdenia plynu).

**Regulátor tlaku plynu (RTP) :**

RTP ZRIAĐUJE ŽIADATEĽ O PRIPOJENIE je umiestnený v MaRZ a musí mať platnú revíziu správu.

**Meranie zemného plynu:**

Na základe predpokladaného odberu stanovujeme na meranie odberu zemného plynu určené meradlo : BK 4T G4 – rozstup hrdiel 250 ± 0,5. Za meradlom zemného plynu požadujeme umiestniť guľový uzáver. Osadiť určené meradlo zemného plynu môže iba oprávnený pracovník SPP – distribúcia, a.s..

**Upozornenie:** Umiestnenie plynomera musí byť riešené tak, aby bol po obvode oboch presuvných matíc zabezpečujúcich uchytenie hrdiel plynomera k OPZ vytvorený voľný manipulačný priestor minimálne 10cm.

**Odborné plynové zariadenie (OPZ):**

OPZ ZRIAĐUJE ŽIADATEĽ O PRIPOJENIE a za technické riešenie OPZ zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadení.



## Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete

kategória - MIMO DOMÁCNOSŤ - (odber plynu do 60 tis. m<sup>3</sup>/rok)

**SKSPDIS010510009494**

Miesto dodávky (POD)

**8000470616**

Evidenčné číslo

### **2. Činnosti prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS) a žiadateľa v procese pripojenia**

**SPP-distribúcia, a.s. ako PDS zabezpečuje: MONTÁŽ URČENÉHO MERADLA ZEMNÉHO PLYNU** (určené meradlo bude osadené v skrinke, ktorú zabezpečuje žiadateľ o pripojenie).

#### **ŽIADATEĽ O PRIPOJENIE ZABEZPEČUJE NA VLASTNÉ NÁKLADY:**

1. Vypracovanie projektovej dokumentácie PP,
2. Stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby PP,
3. Povolenie na zvláštne užívanie komunikácie,
4. Zabezpečenia príslušných povolení (dotknutých orgánov i vlastníkov nehnuteľností)
5. Zemné a montážne práce súvisiace s výstavbou PP,
6. Dodávku a montáž MaRZ - HUP, RTP, skrinky a ostatných montážnych komponentov,
7. Spätné povrchové úpravy po realizácii PP,
8. Skutkové porealizačné zameranie PP od bodu pripojenia k existujúcej distribučnej sieti po HUP.
9. Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu odberného plynového zariadenia (OPZ).

Za technické riešenie PP a OPZ žiadateľa zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadení.

Žiadateľ je povinný realizovať výstavbu plynových zariadení v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, a v zmysle príslušných STN, STN EN, TPP, PTN a ostatných súvisiacich predpisov.

### **3. Postup žiadateľa pri výstavbe pripojovacieho plynovodu (PP)**

Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie alebo ohlásku drobnej stavby PP je žiadateľ povinný zaslať projektovú dokumentáciu PP na odsúhlasenie PDS na oddelenie prevádzky. Originál resp. kópiu Zmluvy o pripojení vrátane vyjadrenia k žiadosti o pripojenie je potrebné priložiť do dokladovej časti vypracovanej PD.

- Doporučujeme, aby Projektová dokumentácia PP bola spracovaná tak, aby PP bol riešený ako samostatný stavebný objekt (SO).
- Doporučujeme aby žiadateľ predložil na schválenie projektovú dokumentáciu okrem analógovej (papierovej) aj v elektronickej forme (formát.pdf).

Adresy na zaslanie projektovej dokumentácie sú uvedené na web stránke SPP distribúcia, a.s.

[http://www.spp-distribucia.sk/sk\\_kontakty/sk\\_poskytovanie-standovisk](http://www.spp-distribucia.sk/sk_kontakty/sk_poskytovanie-standovisk)

**Pred realizáciou PP je žiadateľ povinný požiadať PDS o vytýčenie existujúcej distribučnej siete, ku ktorej sa bude PP pripájať.** O vytýčenie je možné požiadať:

- o ONLINE na [www.spp-distribucia.sk/sk\\_online-aplikacie/sk\\_ziadost-o-vytyceni](http://www.spp-distribucia.sk/sk_online-aplikacie/sk_ziadost-o-vytyceni) alebo
- o písomne na adrese **Sekcia údržby a merania, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava.**

Žiadateľ je povinný zabezpečiť realizáciu PP iba prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá je odborne spôsobilá na vykonávanie činností v plynárenstve v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Prepojovacie práce medzi PP a distribučnou sieťou môže vykonať oprávnená osoba iba na základe typového technologického postupu schváleného spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s.

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. odporúča oprávnené osoby uvedené na [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk).

Kontrolu realizácie PP s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou PP a príslušnými platnými predpismi uvedenými v bode 2 tohto vyjadrenia vykoná poverený pracovník PDS (spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.) pred zasypaním PP.

Žiadateľ (oprávnená osoba), alebo zhotoviteľ PP je povinný min. 3 pracovné dni pred zasypaním PP vyplniť elektronický formulár – „**ŽIADOSŤ O VYKONANIE KONTROLY VÝSTAVBY PRIPOJOVACIEHO PLYNOVODU**“, ktorý je umiestnený na web stránke SPP distribúcia:

[www.spp-distribucia.sk/sk\\_obchodno-technicke-informacie/sk\\_ziadost-o-vykonanie-kontroly](http://www.spp-distribucia.sk/sk_obchodno-technicke-informacie/sk_ziadost-o-vykonanie-kontroly)

V prípade, že nemáte prístup k internetu môžete k požiadateľ o vyplnenie formulára na tel. č. 0850 269 269, príp. 0850 111 727. K vyplneniu formulára sú potrebné nasledovné informácie:

- údaje o žiadateľovi, Evidenčné číslo zmluvy o pripojení, číslo vyjadrenia SPP – distribúcia, a.s. k projektovej dokumentácii;
- údaje o umiestnení stavby, okres, obec, adresa budúceho odberného miesta;
- údaje o zhotoviteľovi – názov firmy, kontaktná osoba, č. tel., e-mail;
- požadovaný termín kontroly (zadávaťe min. 3 dni pred zasypaním PP).



## Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete

kategória - MIMO DOMÁCNOSŤ - (odber plynu do 60 tis. m<sup>3</sup>/rok)

**SKSPDIS010510009494**

Miesto dodávky (POD)

**8000470616**

Evidenčné číslo

Odsúhlasenie projektovej dokumentácie PP a vyhovujúci výsledok kontroly zemných a montážnych prác PP, prepojavacích prác medzi PP (prípojkou) a distribučnou sieťou sú podmienkou montáže určeného meradla zemného plynu.

### UPOZORNENIE:

V prípade realizácie prepojavacích prác vykonaných neoprávnenou osobou bez schváleného typového technologického postupu PDS nebudú splnené podmienky pripojenia a PDS nenainštaluje meradlo zemného plynu.

Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku je žiadateľ (oprávnená osoba) povinný výkop zasypať a vykonať potrebné povrchové úpravy.

**Po zrealizovaní všetkých prác na PP je žiadateľ (oprávnená osoba) povinný odovzdať PDS na oddelenie prevádzky Kežmarská 9, 058 01 Poprad**, tieto doklady (vo fotokópii) týkajúce sa PP (prípojky):

#### Právne doklady od pripojovacieho plynovodu (prípojky)

1. Zmluva o pripojení k DS, vrátane Vyjadrenia k žiadosti o pripojenie OPZ k distribučnej sieti
2. Všetky vyjadrenia k projektovej dokumentácii v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), ak boli vydané (napr. rozkopávkové povolenie, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí,...)
3. Stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby
4. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby pripojovacieho plynovodu (medzi zhotoviteľom a investorom a investorom a prevádzkovateľom)

#### Technická dokumentácia od pripojovacieho plynovodu (prípojky)

1. Projektová dokumentácia prípojky, vrátane regulácie tlaku plynu a merania
2. Odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii, vydané oprávnenou právnickou osobou
3. Osvedčenie o úradnej skúške, vydané oprávnenou právnickou osobou
4. Správa o odbornej prehliadke a skúške prípojky, vrátane regulácie (vyhl. 508/2009 Z.z.)
5. Zápis o tlakovej skúške na prípojke a regulátore tlaku plynu, vrátane atestu tlakomeru
6. Zápis o napustení plynu a odvzdušnení
7. Denník montážnych prác – zvärací denník
8. Denník izolátéra
9. Zápis o elektroiskrovej skúške (len pri prípojkách z ocele)
10. Zoznam zvarov, protokoly z vykonaných kontrol zvarov (stanovenie obsahu a rozsahu kontrol podľa podkladov z projektovej dokumentácie)
11. Atesty od použitého materiálu (potrubie, tvarovky, prechodky, uzávery, oblúky, prídavný zvärací materiál, izolačný materiál, piesok, signalizačný vodič, certifikát a atest od regulátora tlaku plynu, izolačný spoj a iné)
12. Geodetické porealizačné zameranie skutočného zhotovenia stavby, vrátane prepojenia na existujúcu distribučnú sieť v analógovej (papierovej) forme a digitálnej forme (súradnicový systém S-JTSK, trieda presnosti 3, spracovanie v grafickom systéme MicroStation s geodetickou nadstavbou TePlyn v. 3.7.)
13. Typový technologický postup z napojenia novej prípojky na distribučnú sieť (vrchný list)
14. Doklady od napojenia prípojky na distribučnú sieť (po ukončení montážnych prác), napr.: odmydlenie garančných zvarov, doklady od zaizolovaní prepoja a pod.

### Doplnenie:

Uvedený zoznam dokumentov môže byť ešte doplnený a spresnený vo vyjadrení SPP-D (oddelenie prevádzky) k projektovej dokumentácii.

Po úspešnom odovzdaní všetkých požadovaných dokladov na oddelenie prevádzky doplniť adresu príslušného LC, pracovník SPP-D vystaví žiadateľovi „Potvrdenie o odovzdaní a prevzatí kompletnej dokumentácie pripojovacieho plynovodu, ktoré je žiadateľ povinný priložiť k Žiadosti o montáž meradla.

### 4. Montáž meradla zemného plynu

Po vybudovaní OPZ a jeho dopojení do MaRZ predloží žiadateľ poštou alebo osobne v Zákazníckej kancelárii (adresy zákazníckych kancelárií: [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)), za účelom montáže určeného meradla zemného plynu tieto doklady od OPZ:

1. Žiadosť o realizáciu pripojenia k distribučnej sieti a montáž meradla
2. Správa o odbornej prehliadke a skúške OPZ – kópia
3. Zápis o tlakovej skúške OPZ – kópia (nie starší ako 5 mesiacov)
4. Potvrdenie o odovzdaní a prevzatí kompletnej dokumentácie pripojovacieho plynovodu (vydaný oddelením prevádzky) – kópia (tento zápis nie je možné nahradiť Zápisom o odovzdaní stavby)



**Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej si**  
 kategória - MIMO DOMÁCNOSŤ - (odber plynu do 60 tis. m<sup>3</sup>/rok)

**SKSPDIS010510009494**

Miesto dodávky (POD)

**8000470616**

Evidenčné číslo

Žiadateľ je povinný min. 30 dní pred predpokladaným začiatkom odberu (dňom montáže určeného meradla) uzavrieť s dodávateľom zemného plynu Zmluvu o dodávke zemného plynu.

Vlastníkom pripojovacieho plynovodu (PP) a MaRZ je žiadateľ o pripojenie. SPP – distribúcia, a.s. distribuuje zemný plyn do OPZ na základe podmienok dohodnutých v Zmluve o pripojení k distribučnej sieti.

Žiadateľ (odberateľ plynu) je povinný udržiavať pripojené OPZ v zodpovedajúcom technickom stave počas celej doby pripojenia.

Zriaďovať nové odberné plynové zariadenie, rozširovať alebo rekonštruovať existujúce odberné plynové zariadenie, ktorého prevádzkou sa zmenia technické a obchodné podmienky odberu plynu, možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete, na ktorú je pripojený.

Zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu, bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete je zakázané.

**UPOZORNENIE :**

Toto vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia orgánov verejnej správy (napr. stavebného úradu) ani fyzických alebo právnických osôb vyžadovaných na realizáciu plynových zariadení uvedených v tomto vyjadrení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Uvedené stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia je povinný žiadateľ zaobstaráť si sám na vlastné náklady.

Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. nezodpovedá za nevydanie potrebných rozhodnutí, stanovísk alebo súhlasov, ani za skutočnosť, že v prípade ich neudelenia nie je možné pripojenie realizovať iným spôsobom tak, aby boli splnené podmienky uvedené v Technických podmienkach spoločnosti SPP – distribúcia, a. s. ako prevádzkovateľa distribučnej siete.

Za podmienky splnenia vyššie uvedených TPP,  
 PDS s pripojením OPZ k DS:

**SÚHLASÍ**

Predpokladaný termín pripojenia  
 odberného miesta:

**10/2016** mesiac/rok

Dátum vypracovania vyjadrenia:

**20. 6. 2016**

Spracovateľ vyjadrenia:

**Ing. Jozef Zelník**, technik pre pripájanie do distribučnej siete, tel.:0850 269 269

Podpis a pečiatka

**Použité skratky v texte:** PZ – Plynárenské zariadenie, PP – Pripojovací plynovod, DS – Distribučná sieť, PDS – Prevádzkovateľ distribučnej siete, MaRZ – Meracia a regulačná zostava, RTP – Regulátor tlaku plynu, OPZ – Odberné plynové zariadenie, TPP – Technické podmienky pripojenia, MZ – Meracie zariadenie, PD – Projektová dokumentácia, HUP – Hlavný uzáver plynu